



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via dei Vestini s.n.c. Palazzina N – 66100 CHIETI CF e PI 02307130696

SIAN

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Via S. Spaventa, 37 – 66034, Lanciano – Tel. 0872.706938 – PEC: sian.la@pec.asl2abruzzo.it

Via M. Polo, 55/A – 66054, Vasto (CH) – Tel. 0873/308624 – PEC: prevenzione.lancianovasto@pec.asl2abruzzo.it

Via N. Nicolini, 10 – 66100, Chieti – Tel. 0871.358995 – PEC: sian.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Al Sig. SINDACO
del Comune di Arielli

@PEC: comunearielli.sindaco@servercertificato.it
comunearielli@servercertificato.it

Alla SASI S.P.A.

Zona Industriale, 5

66034, Lanciano (CH)

@PEC: laboratorio@pec.sasispa.it

@PEC: sasispa@legalmail.it

e, p.c. Alla Regione Abruzzo

Via Conte di Ruvo, 74

PESCARA

@PEC: dpf011@pec.regione.abruzzo.it

**Oggetto: D.Lgs. N. 18/2023: Non conformità acque destinate al consumo umano:
Segnalazione e richiesta Ordinanza Sindacale a tutela della salute pubblica.
Massima urgenza**

**Riferimento: Comune di ARIELLI (CH) – Punto di prelievo Fontanino Pubblico Via Roma - cod.
di punto prelievo ARLL2**

Lo scrivente Servizio ha ricevuto esito analitico dall'ARTA di Pescara, prot. n° 0035212/2025 del 20.08.2025, che si allega in copia alla presente, dal quale si evince inequivocabilmente che il campione di acqua destinata al consumo umano prelevato in data 19.08.2025 con verbale n. 156/CH/2025: **è risultato essere NON CONFORME agli standard di qualità prescritti dal D.Lgs n.18/2023 e s.m.i..**

Si chiede, pertanto, al Sig. Sindaco di adottare, tempestivamente, a scopo cautelativo, ovvero a tutela della salute pubblica, un'Ordinanza che:

- i. **VIETI OGNI FORMA DI UTILIZZO COME ACQUA POTABILE NONCHE' L'UTILIZZO DELL'ACQUA PER SCOPI ALIMENTARI, in TUTTE LE ZONE ALIMENTATE DALLA RETE IDRICA INTERESSATA DALL'INQUINAMENTO MICROBIOLOGICO/CHIMICO IN QUESTIONE E DI CUI AL RIFERIMENTO D'OGGETTO.**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**Via S. Spaventa, 37 – 66034, Lanciano – Tel. 0872.706938 – PEC: sian.la@pec.asl2abruzzo.itVia M. Polo, 55/A – 66054, Vasto (CH) – Tel. 0873/308624 – PEC: prevenzione.lancianovasto@pec.asl2abruzzo.itVia N. Nicolini, 10 – 66100, Chieti – Tel. 0871.358995 – PEC: sian.chieti@pec.asl2abruzzo.it

- ii. **Nelle more di cui al punto precedente, anche per il tramite dell'Ente Gestore SASI S.p.A., adottare ed efficacemente attuare tutte le misure di fornitura equivalenti ed alternative di acqua potabile – all'uopo già autorizzate/registrate – a tutte le utenze e/o attività, pubbliche o private, presenti nella/e zona/e interessata/e dalla rete idrica in questione.**

L'Ente gestore dovrà adottare opportuni provvedimenti finalizzati ad evitare la fornitura di acqua non rispondente ai requisiti di qualità previsti per il consumo umano, nonché effettuare tutte le più puntuali verifiche del caso al fine di individuare e determinare – con ogni somma urgenza – tutte le cause e/o concause delle non conformità accertate in esito analitico e porvi definitivo rimedio/risoluzione. In esito, trasmettere allo scrivente Servizio relazione – esaustiva e puntuale – sulle cause e/o concause delle stesse non conformità e delle relative misure risolutive adottate ed efficacemente attuate, dando debito riscontro dell'efficacia delle stesse. Nelle more, trasmettere i controlli interni effettuati tempo per tempo.


Al fine di permettere la ripetizione delle analisi, si voglia comunicare allo scrivente Servizio (PEC acqua.sian@pec.asl2abruzzo.it) l'avvenuta adozione dei correttivi gestionali di competenza.

Sarà cura dello scrivente Servizio effettuare il campionamento di controllo, ed in relazione alle relative risultanze analitiche e delle valutazioni del caso, previa trasmissione dei rapporti di prova dell'ARTA, sarà richiesta l'eventuale revoca dell'ordinanza sindacale.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.



Il Dirigente Medico del
Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione
(Dott.ssa Maria Lucia LIBERATOSCIOLD)



DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA

Alla
ASL 02 – LANCIANO-VASTO-CHIETI
Dip.to di Prevenzione - SIAN
PEC: acqua.sian@pec.asl2abruzzo.it

Oggetto: D.Lgs.n.18/2023. Non Conformità campione acqua destinata al consumo umano n° accettazione **PE/8049/25** prelevato nel Comune di Arielli (CH).

Si comunica che le analisi microbiologiche effettuate sul campione di acqua destinata al consumo umano verbale n° 156/CH/2025 del 19/08/2025 prelevato da personale della ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, presso il punto di campionamento **F.P Via Roma** nel Comune di Arielli (CH), hanno dato il seguente esito:

Conta di Enterococchi intestinali: 1 MPN/100 mL

Gli altri accertamenti sono ancora in corso.

Distinti saluti

Il Direttore
Ing. Francesco Longhi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i.)

